

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«15» августа 2023 г., 52230061000207249786

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ОНД и ПР по городскому округу город Первомайск Нижегородской области

«22» августа 2023 г., 13 час. 00 мин. № 2308/352-52/7-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Октябрьская, д. 19

(место составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «15» августа 2023 г., № 2308/352-52/7-В/РВП, учетный номер проверки 52230061000207249786.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид государственного контроля и соответствие с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Аксенов Андрей Александрович – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы городского округа город Первомайск управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Нижегородской области (Главный государственный инспектор по городскому округу город Первомайск по пожарному надзору)
2. Карпунин Иван Александрович – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.г. Первомайск управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области (государственный инспектор по городскому округу город Первомайск по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (начальника отдела, группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При этом, инспектор (инспекторы) после проведения проверки должны быть указаны в отчетной форме по результатам проверки (форма № 2308/352-52/7-В/РВП) в разделе «Итоги деятельности», если его (их) работа была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля и соответствие в отношении и виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл. Нижегородская, г. Первомайск, ул. Октябрьская, Дом 19

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности для адресного контроля/осуществления иных видов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения городского округа город Первомайск» ИНН 5224000687

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, ее исполнительного органа, должностное лицо, адрес организации, ее филиала, представителя, уполномоченного (уполномоченных) на осуществление деятельности, в отношении которой осуществляется выездная проверка, и наименование контролируемого лица)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «22» августа 2023 года, 10 час. 00 мин.

по «22» августа 2023 года, 13 час. 00 мин.

(указываются день и время начала выездной проверки, дата и время окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются часы, минуты, секунды взаимодействия с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В помещениях подвального этажа допускается хранение горючих предметов (деревянные, картонные коробки и т.п.) (пп. "б" п.16 ППР)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:



Пункт: 16, Подпункт: б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности

**Срок устранения нарушения:**

01.08.2024

2. Не организовано, не реже 1 раза в 5 лет, проведение эксплуатационного испытания ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (пп. «б» п. 17 ППР)

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт: 17, Подпункт: б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

**Срок устранения нарушения:**

01.08.2024

3. Руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки конструкций или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности (п. 13 ППРФ № 1479).

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт: 13. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием поврежденного огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

01.08.2024

(указываются выявленные нарушения, обязательные требования, обязательные требования, нормативного правового акта и его структурная единица, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательством нарушения обязательного требования, срок, в течение которого необходимо устранить нарушение, с указанием реквизитов нормативных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, размер штрафа или санкции (штраф/замечание), дата, в течение которой необходимо устранить нарушение)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы городского округа город Первомайск управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Нижегородской области (Главный государственный инспектор по городскому округу город Первомайск по пожарному надзору) Аксенов Андрей Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя органа государственного контроля (надзора), органа государственного надзора, органа государственного пожарного надзора, дата, в течение которой необходимо устранить нарушение)



Аксенов Андрей Александрович - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы городского округа город Первомайск управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Нижегородской области (Главный государственный инспектор по городскому округу город Первомайск по пожарному надзору), телефон: 88313921569, e-mail: a.aksenov@52.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя органа государственного контроля (надзора), органа государственного надзора, органа государственного пожарного надзора, дата, в течение которой необходимо устранить нарушение, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

*Аксенов Андрей Александрович*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя органа государственного контроля (надзора), органа государственного надзора, органа государственного пожарного надзора, дата, в течение которой необходимо устранить нарушение, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

«14» часов «00» минут «28» 08 2023 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(адрес электронной почты, дата и время отправки предписания)



В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

